


那位高手用 plc 语言写个控制电机的程序，要求用定时器，转动 5s 停 1s 一次循环。
谢谢，急急急，马上考试了！

欧姆龙 CP1E-N30DR-A PLC 编写

按一下启动按钮，电机转动五秒，停止 1S，反复循环。

按一下停止按钮，停止。




三菱的有没得

回答

三菱的编程软件没有装。具体是 X0 替换 I0.00 X1 替换 I0.01 Y0 替换 Q100.00 MO 替换 20.00

时间继电器是 OUT T1 K50 (计时 5S) , OUT T2 K10. (计时 1S)
I0.0 T1 Q0.0



追问

程序呢？最好解释哈，我给了 100 分哦。谢谢，别只给梯形图啊！解释哈，比如定时器怎么赋值，里面好像不是直接给的 5s 或 1s 吧？

回答

当按下 I0.0 时 Q0.0 和 T1 同时接通 5S 后 T1 计时时间到 断开 Q0.0 并接通 T2
T2 开始计时 1S 后 T2 时间到 断开 T1 同时 T2 也被断开 Q0.0 再次接通

三菱 PLC 里边时间计时器好像是[T1 K500]这样表示的

追问

高手你能不能搞个循环的，我笨 啊，你给解释哈！不要停止的按钮
谢谢

回答

此电路就是循环的，如果不需要停止，X1 不接就是了，程序不用动，它对循环没影响

什么品牌型号的 PLC？

追问

回答

三菱 FX1S 系列

